

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó szolgáltatásra

Ajánlat kérő	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 1134 Budapest Dózsa György út 152. Iktatószáma:...../2025. ügyintéző: Kezes Gábor
Adószám:	15493950-2-41
Cégszerűen képviseli:	Zakar Gergely igazgató
Az ajánlat megtételéhez szükséges információk	Kezes Gábor, tel: +36-30-7522-039 E- mail: kezes.gabor@bmszki.hu

Kérem árajánlatukat az alábbi szolgáltatásra:

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által üzemeltett 1097 Budapest, Gyáli út 33-35. „C” épületrész tűzjelző hálózat bővítése, „A” épületrészben üzemelő tűzjelző központ összekötése „B” épületben üzemelő tűzjelző központtal, valamint az „A” épület első emeleti részére menekülési útvonalba beépített rács tűzjelző központ által történő vezérlése

Az ajánlathoz az alábbi adatokat kell megadni:

Ajánlat tevő	
Adószám:	
Cégszerűen képviseli:	
Vállalkozói igazolvány száma	
Céjegyzék száma	
Kapcsolattartó neve, beosztása, elérhetőségei	

Írható excel táblázat megkérhető a kezes.gabor@bmszki.hu e-mail címen.

Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Anyag Nettó egységár	Anyag Nettó összesen	Munkadíj Nettó egységár	Munkadíj Nettó összesen
1. Központok összekötése						
CPU panel cseréje a két központ eltérő kiadási verziója miatt (kompatibilitás)	1	db		0 Ft		0 Ft
Tűzjelző központ hálózati modul; SAFEDLINK	2	db		0 Ft		0 Ft
Tűzálló kábel 2x2x0,8 tömör rézerű JB-H(St)H E180 300V	100	m		0 Ft		0 Ft
Gégecső szerelése	20	m		0 Ft		0 Ft

Védőcső/Vezetékesatorna szerelése	40	m		0 Ft		0 Ft
Állványozási költség	1	klt		0 Ft		0 Ft
Szerelési segédanyagok, csatlakozók	1	klt		0 Ft		0 Ft
Központ programozási, tesztelési, oktatási költség	1	alkalom		0 Ft		0 Ft
Kiszállási díj	1	klt		0 Ft		0 Ft
2. Rács vezérlés						
Tápegység kapcsolóüzemű, címezhető 27,6V 1,5A	1	db		0 Ft		0 Ft
Címezhető I/O modul	2	db		0 Ft		0 Ft
Kézi jelzésadó dupla érintkezővel	1	db		0 Ft		0 Ft
Tűzjelző kábel 2x2x0,8	30	m		0 Ft		0 Ft
Síktapadó mágnes dupla szenzorral, 280N	1	db		0 Ft		0 Ft
Síktapadó mágnes egyedi rögzítő konzol	1	db		0 Ft		0 Ft
Védőcső/Vezetékcsatorna szerelése	1	klt		0 Ft		0 Ft
Kötődoboz 100x100x50 IP56	1	db		0 Ft		0 Ft
Szerelési segédanyagok, csatlakozók	1	klt		0 Ft		0 Ft
Címke és eszközjelölők telepítése terv szerint	1	klt		0 Ft		0 Ft
Központ programozási, beüzemelési költség	1	klt		0 Ft		0 Ft
Tervezés és dokumentálás	1	klt		0 Ft		0 Ft
Kiszállási díj	1	klt		0 Ft		0 Ft
3. Csempebolt átalakítás						
Optikai füstérzékelő	20	db		0 Ft		0 Ft
Hő és hőbesség érzékelő	1	db		0 Ft		0 Ft
Érzékelő aljzat	21	db		0 Ft		0 Ft
Beltéri kézi jelzésadó+ plexy	3	db		0 Ft		0 Ft
Utánvilágító tábla kézi jelzésadóhoz	3	db		0 Ft		0 Ft
Hangjelző huroktáplált	6	db		0 Ft		0 Ft
Tűzjelző kábel 2x2x0,8 JB-Y(St)Y	100	m		0 Ft		0 Ft
Védőcső/Vezetékcsatorna szerelése	100	m		0 Ft		0 Ft
Szerelési segédanyagok, csatlakozók	1	klt		0 Ft		0 Ft
Címke és eszközjelölők telepítése terv szerint	1	klt		0 Ft		0 Ft
Központ programozási, oktatási költség	1	alkalom		0 Ft		0 Ft

Tervezés, Hatósági egyeztetés, engedélyeztetés és dokumentálás	1	klt		0 Ft		0 Ft
Kiszállási díj	1	klt		0 Ft		0 Ft
Tartalékkeret						
Tartalékkeret	1	klt		0 Ft		0 Ft
Nettó anyagköltség összesen:				0 Ft		
Nettó munkadíj összesen:						0 Ft

Feltételek:

1. Részajánlat nem tehető,
2. Az ajánlat hiánypótlása nem irányulhat az ajánlat érdemi részének módosítására, kizárólag adminisztratív jellegű pontosítást szolgálhat.
3. Az ajánlatkérő az eljárást – indokolás nélkül – eredménytelenné nyilváníthatja.
4. Az ajánlattételi határidő lejártáig (**2025. november 17. 10. 00 óra**) az ajánlatkérő az ajánlati felhívást visszavonhatja, illetve módosíthatja. Előbbiről írásbeli értesítést utóbbi esetben új ajánlati felhívást küld valamennyi ajánlattevőnek.
5. A pályázó rendelkezzen 1 fő TÚJ tervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel.
6. A pályázó rendelkezzen legalább 2 fő a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsgával.
7. A pályázó rendelkezzen 1 fő C4 felügyeleti rendszer érvényes telepítői okirattal, vizsga oklevéllel.
8. A pályázó rendelkezzen legalább 1 db tűzjelző rendszer telepítési referenciával az elmúlt 12 hónap időszakban minimum nettó 10 000 000.-Ft értékben.
9. A szerződés megkötésének határideje: **2025. november 19.**
10. A beszerzési döntés meghozatalára az igazgató jogosult.

Az ajánlatok benyújtása:

Az ajánlatot cégszerűen aláírva 1 példányban az ajánlat **közzétételét követően, 2025. november 17. 10. 00 óráig** (beérkezési idő) lehet benyújtani: postai úton, 1134 Bp. Dózsa György út 152., vagy személyesen (zárt borítékban) munkanapokon 09.00 – 12.00 óra között a 1134. Bp. Dózsa György út 152. szám alatt található Ügyviteli Csoport, földszint F-071 számú irodájában. A borítékon szerepelnie kell: „Ajánlat BMSZKI Gyáli út „C” épület tűzjelző hálózat bővítésére” továbbá: „Ajánlattételi határidő előtt nem felbontandó.”, valamint az ajánlatot adó cég neve.

Az Ügyviteli Csoport az ajánlatokat érkezteti és iktatja.

Az ajánlattevő az ajánlattal együtt köteles benyújtani:

1. nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megismerte és elfogadta az ajánlati felhívás feltételeit,
2. cégkivonatát és aláírási címpéldányát, vagy vállalkozói igazolványának másolatát.

Eredményhirdetés:

Az árajánlatok bontása és javaslattétel a beszerzési döntésre: **2025. november 17. délután 14.00 óra**, 1097 Budapest, Gyáli út 33-35. „A” épület II. emelet 205. számú helyiségében.
Eredményhirdetés határideje és módja: **2025. november 18.-ig** írásban (e-mailben történő feladás). Szerződéskötés határideje: **2025. november 19.**

Budapest, 2025. november 13.

.....

Közzététel:

www.bmszki.hu, 2025.




Zakar Gergely
igazgató